

恵那市地域医療ビジョン計画策定委員会作業部会（中間報告）

【施設等整備部会】

開催日	第 1 回 令和 6 年 9 月 13 日（金曜日） 第 3 回 9 月 25 日（水曜日） 第 3 回 10 月 9 日（水曜日）
メンバー	国保上矢作病院：看護部長、理学療法士、薬局長、事務長、医事課係長 国保岩村診療所：看護師長、理学療法士、主任主査 地域包括支援センター：副所長 地域医療課：担当係長
検討内容 1	施設・設備の建替え若しくは改修について
(1) 現状	【上矢作病院】 ・ 昭和 52 年建設（耐用年数 39 年。47 年経過）老朽化が著しい。 ・ 建 屋：壁面のクラック・一部トタン屋根（改善指導あり）、雨漏り、窓枠のゆがみ、病室面積及び廊下幅が現施設基準を満たしていない、病室扉の幅が狭い ・ 空調設備：更新時期（H18 改修工事）、結露によるドレンパンの錆、一部空調不作動 ・ 電気設備：蛍光灯（統一された器具ではない）、低濃度 P C B の撤去（R9. 3. 31 廃棄期限） ・ 医療設備：ナースコール及び酸素投与の配管（中央配管方式）の老朽化 ・ 施設内配管：高架水槽から給茶機までの配管の錆 ・ 衛 生 面：洋式トイレの不足、洗面所の不足、特殊浴槽及び脱衣場の不足 ・ 感染症対策：既存の施設改修で対応済み 【岩村診療所】 ・ 昭和 55 年建設（耐用年数 39 年。44 年経過）老朽化が著しい ・ 建 屋：平成 19 年改修工事实施。受付から待合、診療、検査の動線が悪く非効率。 ・ 空調設備：更新時期（H19 改修工事）。建物の動線が悪く広いため空調の効きが悪い。 ・ 電気設備：蛍光灯（統一された器具ではない）（含：三郷・串原診療所、上矢作歯科診療所） ・ 下水道管：昭和 55 年建設当時の施工 ・ 衛 生 面：職員トイレが男女兼用で不足。外来のトイレは、和式もある。 ・ 新興感染症対策：既存の施設改修で対応済み。（含：飯地・三郷・山岡・串原診療所、上矢作歯科診療所） 透析センターは、隔離できる部屋があるとなお良い。 発熱外来は外で行っている。 上矢作病院では、PCR 検査ができる。

(2) 課題	・上矢作病院は、①施設・設備とも老朽化が著しく改修工事や更新する箇所が非常に多い、②東濃建築事務所から改善指導を受けている箇所がある、③病室面積及び廊下幅が現在の施設基準を満たしていない等、運営に支障をきたしていることから、建替えが必要と思われる。 ・岩村診療所は、施設・設備の老朽化が進行しており、改修工事が必要である。患者の動線が悪く、施設が無駄に広いため、空調や照明など非効率な設置になっている。建替えすることが望ましい。 - また、下水道管が昭和 55 年建設当時の施工方法のため、配管の取替えが必要である。 ・共通事項：電気設備は 2027 年 9 月 30 日で蛍光灯の製造が中止となるため、LED 化の改修工事が必要である。(蛍光灯：上矢作病院、岩村・三郷・串原診療所、上矢作歯科診療所)
(3) 実施	・上矢作病院は、施設の建替えを行う。但し、人口減少が進む中、将来を見据えて病院としての機能を維持するか若しくは規模を縮小し診療所にするか、別に検討する必要がある。 ・ナースコールの更新、低濃度 P C B の撤去は、現施設で速やかに行う。 ・岩村診療所は、空調機器の更新、電気設備の LED 化の改修工事を行う。但し、患者にとって快適で居心地の良い診療施設の提供及び動線の確保、電気や空調の効率的な運転等を考慮し、建替えも検討する。 ・共通事項：各診療所の LED 化改修工事を実施する。
(4) 計画	・上矢作病院は、令和●年度に施設の建替えを行う。 ナースコールの更新は令和 6 年度、低濃度 P C B の撤去は令和 7 年度に行う(予定)。 ・岩村診療所は、令和 8 年度に LED 化改修工事、令和 9 年度に空調設備を行う。(予定) ・三郷・串原診療所、上矢作歯科診療所は、令和 7 年度に LED 化改修工事(予定)を行う。
検討内容 2	医療機器等の更新について
(1) 現状	【上矢作病院】 ・高額医療機器 C T (コンピュータ断層診断装置：耐用年数 6 年) 検査機器を設置。耐用年数及び使用頻度により購入 (R 2 年度更新) している。保守点検は年度ごとに契約している。 ・医事会計システム 窓口の会計業務や診療報酬を保険者に請求する業務を処理するパソコンシステム。O S (オペレーションシステム) 等メーカーのバージョンアップに伴い、更新が必要となる。 【岩村診療所透析センター】 ・透析装置 (耐用年数 7 年) 20 台を設置。耐用年数及び使用頻度により購入 (H 3 0 年度更新) している。 【共通事項】 ・各種医療機器 耐用年数、使用頻度及び故障等を勘案し、次年度予算編成時に購入検討

	を行っている。 ・医療機器の共同利用 診療所からの依頼により、上矢作病院若しくは市立恵那病院で、ＣＴ検査若しくはＭＲＩ検査を実施している。
(２) 課題	・医療機器等の更新については高額であり、病院及び診療所全体で計画的に行う必要がある。
(３) 実施	・病院及び各診療所の医療機器等更新計画を作成する。 ・患者の症状や状態等ニーズに合わせて、医療機器の設置を検討する。
(４) 計画	・医療機器等更新計画に基づき、更新する。