

<点検記録表>

ため池名		ため池管理者	
ため池所在地		点検日	
ため池の水位		点検者	

変状の箇所と内容		チェック欄 (該当箇所に○)	
ため池本体	堤体	① 堤体法面に「陥没」や「亀裂」、「はらみ出し」が生じている箇所がある。	
		② 堤体法面の張石、積みブロックなどに損傷や浸食箇所がある。	
		③ 堤体の下流法面に湿潤土壌を好む「シダ」「フキ」「コケ」類の繁茂等、植生の変化が見られる。	
		④ 堤体の“へり”の部分から漏水がみられる	
		⑤ 堤体の下流法面や小段の側溝部で水のしみ出しや湧水、堆砂が見られる。	
		⑥ 接続道路からの排水による堤体の浸食がみられる。	
	洪水吐	⑦ 水路コンクリート表面のひび割れから湧水がみられる。また、鉄筋がむき出しになっている箇所がある。	
		⑧ 壁の天端のはらみだし、また水路内側へのたわみがみられる。	
		⑨ 水路の底版や側壁に激しいすりへりや損傷がみられる。	
		⑩ 洪水吐内又はその下流水路に植物の繁茂が見られる。※	
		⑪ コンクリート（洪水吐）と堤体の境界に隙間が見られる。	
	取水施設	⑫ 斜樋が損傷している。底樋が破損したり通水障害を生じたりしている。※	
		⑬ コンクリート（斜樋）と堤体の境界に隙間が見られる。	
		⑭ ゲート周りに漏水が生じたり、周辺に土砂やゴミが堆積している。※	
		⑮ 取水ゲート全閉にも関わらず底樋出口から泥水が出ている。	
		⑯ 下流地盤において、湿地や水溜りがみられる。	
周辺	⑰ 貯水池内で大規模な斜面の崩壊や連続した亀裂・湧水が発生している箇所がある。		
斜面	⑱ 堤体に近接した法面で、連続した亀裂・湧水が発生している箇所がある。		

年に一度は、ため池の水を抜いて上記項目の点検を実施していただきますようお願いいたします。

上記の「※」がついている項目が確認された場合、速やかに植物やゴミ等を除去してください。

(コピーしてお使い下さい)