2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
岩村浄水場 原水貯水池（岩村浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/28	2026/6/29	2026/7/30	2026/8/31	2026/9/30						
	採取時間	9:02	10:50	9:15	8:42	9:05	9:27						
	天候（当日）	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	12	26	22	26	25	18						
	水温 [℃]	10.5	15.4	16.5	19.0	19.4	16.3						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	不検出	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	不検出	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	2.0	120	150	260	220	200						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	2	0	0	2						

[原水]
富田浄水場 原水貯水池（富田浄水場）

	採取日	—	—	2026/6/29	—	—	2026/9/30						
	採取時間	—	—	9:00	—	—	9:09						
	天候（当日）	—	—	晴	—	—	晴						
	気温 [℃]	—	—	22	—	—	18						
	水温 [℃]	—	—	16.4	—	—	16.0						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	不検出	—	—	—						
ジアルジア		—	—	不検出	—	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	—	—	—	53						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	—	—	—	1						

2026年度　水質試験検査結果一覧

	試料名	原水	原水
	採取場所	岩村浄水場 原水貯水池 （岩村浄水場）	富田浄水場 原水貯水池 （富田浄水場）
	採取日	2026/9/30	2026/9/30
	採取時間	9:27	9:09
	天候（当日）	晴	晴
	気温 [℃]	18	18
	水温 [℃]	16.3	16.0
	残留塩素[mg/L]	—	—
項目	単位	09月	09月
一般細菌	CFU/ml	140	210
大腸菌		検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.46
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	—	—
クロロ酢酸	mg/L	—	—
クロロホルム	mg/L	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—
臭素酸	mg/L	—	—
総トリハロメタン	mg/L	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—
ブロモホルム	mg/L	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.13	0.11
鉄及びその化合物	mg/L	0.15	0.12
銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.1	2.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.008	0.005
塩化物イオン	mg/L	1.0	0.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	12	9
蒸発残留物	mg/L	52	38
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.002未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.8
pH値		7.1(21℃)	7.0(21℃)
味		—	—
臭気		異常なし	異常なし
色度	度	4.8	3.5
濁度	度	2.8	2.7

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
亀割川（兼平浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/25	2026/7/24	2026/8/26	2026/9/25						
	採取時間	10:15	10:18	12:10	10:20	10:08	13:40						
	天候（当日）	雨	晴	曇り	晴	晴	曇り						
	気温 [℃]	13	24	19	31	29	25						
	水温 [℃]	13.0	16.0	15.8	20.7	20.8	17.5						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		不検出	—	—	不検出	—	—						
ジアルジア		不検出	—	—	不検出	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	1.0	31	120	73	150	110						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	2	0	2						

[原水]
土岐坂川 取水地（下手向浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/25	2026/7/24	2026/8/26	2026/9/25						
	採取時間	11:33	9:24	10:58	9:30	9:15	11:40						
	天候（当日）	雨	晴	曇り	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	12	23	19	29	27	24						
	水温 [℃]	11.9	15.5	15.5	20.3	20.2	18.3						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		不検出	—	—	不検出	—	—						
ジアルジア		不検出	—	—	不検出	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	12	11	5.2	18	29	250						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	3	4	2	4	2						

[原水]
佐々良木川支流 取水地（久保原浄水場）

	採取日	—	—	2026/6/25	—	—	—						
	採取時間	—	—	11:38	—	—	—						
	天候（当日）	—	—	曇り	—	—	—						
	気温 [℃]	—	—	19	—	—	—						
	水温 [℃]	—	—	16.5	—	—	—						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	—						
ジアルジア		—	—	—	—	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	6.3	—	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	2	—	—	—						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
久保原浄水場 井戸（久保原浄水場）

	採取日	—	—	2026/6/25	—	—	—						
	採取時間	—	—	11:30	—	—	—						
	天候（当日）	—	—	曇り	—	—	—						
	気温 [℃]	—	—	19	—	—	—						
	水温 [℃]	—	—	19.3	—	—	—						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	—						
ジアルジア		—	—	—	—	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	0	—	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	0	—	—	—						

[原水]
郭好川（笹平浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/25	2026/7/24	2026/8/26	2026/9/25						
	採取時間	12:00	8:20	9:50	8:40	8:15	10:10						
	天候（当日）	雨	晴	曇り	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	12	21	20	27	26	23						
	水温 [℃]	13.0	16.4	16.9	22.0	21.7	19.3						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		不検出	—	—	不検出	—	—						
ジアルジア		不検出	—	—	不検出	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	47	11	75	82	150	66						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	1	2	0	0	3	2						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
門野川 取水地（石原田浄水場）

	採取日	—	—	—	2026/7/24	—	2026/9/25						
	採取時間	—	—	—	11:55	—	9:32						
	天候（当日）	—	—	—	晴	—	晴						
	気温 [℃]	—	—	—	34	—	24						
	水温 [℃]	—	—	—	24.4	—	19.1						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	—	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	—	55	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	—	1	—	—						

[原水]
杉平川（石原田浄水場）

	採取日	—	—	—	2026/7/24	—	2026/9/25						
	採取時間	—	—	—	12:10	—	9:40						
	天候（当日）	—	—	—	晴	—	晴						
	気温 [℃]	—	—	—	34	—	24						
	水温 [℃]	—	—	—	25.4	—	19.5						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	—	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	—	93	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	—	2	—	—						

[原水]
横山川（吉良見浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/25	2026/7/24	2026/8/26	2026/9/25						
	採取時間	11:18	10:50	13:45	11:00	10:40	8:25						
	天候（当日）	雨	晴	雨	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	13	25	19	32	30	21						
	水温 [℃]	13.0	15.3	16.3	19.5	19.9	17.8						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	不検出	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	不検出	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	0	19	14	110	87	130						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	1	2	2	1	1						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
取水井（矢請浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/25	2026/7/24	2026/8/26	2026/9/25						
	採取時間	11:07	11:00	13:55	11:20	10:50	8:38						
	天候（当日）	雨	晴	雨	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	13	25	20	32	30	21						
	水温 [℃]	14.9	18.5	19.5	23.8	24.7	21.7						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	不検出	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	不検出	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0						

[原水]
高波川（静波浄水場）

	採取日	—	—	—	2026/7/28	—	2026/9/28						
	採取時間	—	—	—	8:25	—	9:03						
	天候（当日）	—	—	—	晴	—	雨						
	気温 [℃]	—	—	—	27	—	20						
	水温 [℃]	—	—	—	18.0	—	18.0						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	—	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	—	20	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	—	0	—	—						

[原水]
峰山川（静波浄水場）

	採取日	2026/4/28	2026/5/25	2026/6/26	2026/7/28	2026/8/28	2026/9/28						
	採取時間	9:19	9:26	8:45	8:18	8:47	8:55						
	天候（当日）	晴	晴	雨	晴	曇り	雨						
	気温 [℃]	18	21	20	27	23	20						
	水温 [℃]	12.3	16.0	16.7	18.5	19.0	17.8						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	不検出	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	不検出	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	7.2	14	62	27	63	3900						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	0	0	230						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
青柏沢 取水地（横通浄水場）

	採取日	—	—	—	2026/7/28	—	2026/9/28						
	採取時間	—	—	—	11:47	—	11:50						
	天候（当日）	—	—	—	曇り	—	曇り						
	気温 [℃]	—	—	—	29	—	24						
	水温 [℃]	—	—	—	19.0	—	19.5						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	—	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	—	20	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	—	10	—	—						

[原水]
柏尾浄水場（柏尾浄水場）

	採取日	2026/4/28	2026/5/25	2026/6/26	2026/7/28	2026/8/28	2026/9/28						
	採取時間	11:52	12:10	11:58	11:29	12:20	12:12						
	天候（当日）	晴	晴	雨	晴	曇り	曇り						
	気温 [℃]	18	23	21	28	25	23						
	水温 [℃]	16.0	16.5	17.5	19.5	19.5	19.0						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	不検出	—	—	不検出						
ジアルジア		—	—	不検出	—	—	不検出						
大腸菌	MPN/100ml	0	1.0	1700	0	1700	600						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	37	0	0	8						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
白井沢 取水地（上矢作浄水場）

	採取日	—	—	2026/6/29	—	—	—						
	採取時間	—	—	10:20	—	—	—						
	天候（当日）	—	—	晴	—	—	—						
	気温 [℃]	—	—	23	—	—	—						
	水温 [℃]	—	—	17.3	—	—	—						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	—						
ジアルジア		—	—	—	—	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	48	—	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	0	—	—	—						

[原水]
宮ヶ洞 取水地（島浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/28	2026/6/29	2026/7/30	2026/8/31	2026/9/30						
	採取時間	10:32	13:28	11:30	10:02	10:42	11:11						
	天候（当日）	雨	曇り	晴	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	13	24	23	28	28	22						
	水温 [℃]	11.2	15.5	16.0	18.0	19.0	16.7						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		不検出	—	—	不検出	—	—						
ジアルジア		不検出	—	—	不検出	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	8.6	6.3	60	55	110	170						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0						

[原水]
井沢川（漆原浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/28	2026/6/29	2026/7/30	2026/8/31	2026/9/30						
	採取時間	10:55	13:45	12:00	10:28	11:02	10:05						
	天候（当日）	雨	曇り	晴	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	12	23	24	28	29	20						
	水温 [℃]	10.8	15.6	16.6	19.7	20.2	16.7						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		不検出	—	—	不検出	—	—						
ジアルジア		不検出	—	—	不検出	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	4.1	7.5	14	9.8	15	41						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	1	0	1	0	0	1						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
東木の実川（木の実浄水場）

	採取日	—	—	2026/6/29	—	—	—						
	採取時間	—	—	9:45	—	—	—						
	天候（当日）	—	—	晴	—	—	—						
	気温 [℃]	—	—	24	—	—	—						
	水温 [℃]	—	—	16.5	—	—	—						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	—						
ジアルジア		—	—	—	—	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	42	—	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	1	—	—	—						

[原水]
増沢川（下原田浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/28	2026/6/29	2026/7/30	2026/8/31	2026/9/30						
	採取時間	11:27	14:14	13:25	10:55	11:33	10:37						
	天候（当日）	雨	曇り	晴	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	12	24	26	30	30	21						
	水温 [℃]	11.5	15.7	17.4	19.8	20.4	16.7						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		不検出	—	—	不検出	—	—						
ジアルジア		不検出	—	—	不検出	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	1.0	6.3	150	93	160	320						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	1	1	2	0	1						

[原水]
宇連浄水場（宇連浄水場）

	採取日	2026/4/30	2026/5/28	2026/6/29	2026/7/30	2026/8/31	2026/9/30						
	採取時間	9:52	11:45	10:40	9:25	9:53	11:45						
	天候（当日）	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴						
	気温 [℃]	12	23	22	26	25	22						
	水温 [℃]	10.5	13.0	14.2	16.5	17.2	16.5						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		不検出	—	—	不検出	—	—						
ジアルジア		不検出	—	—	不検出	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	0	1.0	0	0	3.1	0						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
岩倉川（岩倉浄水場）

	採取日	2026/4/28	2026/5/25	2026/6/26	2026/7/28	2026/8/28	2026/9/28						
	採取時間	10:27	10:42	9:33	9:24	9:32	9:50						
	天候（当日）	晴	晴	雨	曇り	曇り	雨						
	気温 [℃]	17	22	21	26	23	21						
	水温 [℃]	15	15.0	16.6	20.0	21.1	18.7						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	不検出	—	—	不検出	—						
ジアルジア		—	不検出	—	—	不検出	—						
大腸菌	MPN/100ml	0	0	0	0	4.1	1.0						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	1	0	0	0	0	0						

[原水]
唐沢（閑羅瀬浄水場）

	採取日	2026/4/28	2026/5/25	2026/6/26	2026/7/28	2026/8/28	2026/9/28						
	採取時間	10:58	11:09	10:24	10:08	10:20	10:27						
	天候（当日）	晴	晴	雨	曇り	曇り	曇り						
	気温 [℃]	19	23	22	28	25	22						
	水温 [℃]	16.8	17.5	18.2	20.5	21.0	18.7						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	不検出	—	—	不検出	—						
ジアルジア		—	不検出	—	—	不検出	—						
大腸菌	MPN/100ml	24	11	30	21	84	65						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	1	0	0	0	0	0						

[原水]
戸中沢（戸中浄水場）

	採取日	—	—	—	2026/7/28	—	—						
	採取時間	—	—	—	9:12	—	—						
	天候（当日）	—	—	—	曇り	—	—						
	気温 [℃]	—	—	—	25	—	—						
	水温 [℃]	—	—	—	18.5	—	—						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	—						
ジアルジア		—	—	—	—	—	—						
大腸菌	MPN/100ml	—	—	—	190	—	—						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	—	—	0	—	—						

2026年度　水質試験検査結果一覧

[原水]
ひのき洞（中沢浄水場）

	採取日	2026/4/28	2026/5/25	2026/6/26	2026/7/28	2026/8/28	2026/9/28						
	採取時間	9:41	9:52	9:15	9:04	9:11	9:25						
	天候（当日）	晴	晴	雨	曇り	曇り	雨						
	気温 [℃]	17	21	20	27	23	22						
	水温 [℃]	12.0	15.5	16.2	18.0	19.0	17.0						
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—						
項目	単位	04月	05月	06月	07月	08月	09月						
クリプトスポリジウム		—	不検出	—	—	不検出	—						
ジアルジア		—	不検出	—	—	不検出	—						
大腸菌	MPN/100ml	0	0	120	180	86	1600						
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	3	0	1	76						