# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
大井町長島(大崎浄水場)

| | | | 基準値超過 | | 基準値の1/2超過 | | 基準値の1/5超過 | | 基準値の1/10超過 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:55 | 15:42 | 13:38 | 15:15 | 13:53 | 13:53 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 22 | 25 | 25 | 34 | 33 | 20 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 17.2 | 21.7 | 23.9 | 28.5 | 28.1 | 23.8 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.29 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.11 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.09 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.020 | — | — | 0.038 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.017 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.023 | — | — | 0.043 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.016 | — | — | 0.030 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.003 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.05 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 3.9 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 15 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 41 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.3(22℃) | 7.2(23℃) | 7.2(23℃) | 7.3(28℃) | 7.2(27℃) | 6.8(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
恵那峡公衆トイレ（雀子ヶ根配水池）

| | | | 基準値超過 | | 基準値の1/2超過 | | 基準値の1/5超過 | | 基準値の1/10超過 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:33 | 15:25 | 13:23 | 15:00 | 13:33 | 13:37 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 22 | 24 | 25 | 34 | 32 | 19 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 15.8 | 19.6 | 22.5 | 26.6 | 26.5 | 21.8 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | 0.16 | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | 0.08 | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.05未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | 0.0004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.07 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.011 | — | — | 0.017 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.013 | — | — | 0.021 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.008 | — | — | 0.008 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.01 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | 3.8 | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | 15 | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | 43 | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(22℃) | 7.0(22℃) | 7.0(23℃) | 7.0(26℃) | 6.9(27℃) | 6.9(22℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
東野コミュニティ消防センター（正家配水池）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 9:15 | 10:20 | 9:09 | 9:35 | 9:27 | 9:25 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 16 | 24 | 22 | 28 | 27 | 18 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 16.5 | 20.2 | 22.5 | 27.0 | 27.5 | 24.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | 0.31 | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | 0.13 | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.05未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | 0.0004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.07 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.020 | — | — | 0.027 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.023 | — | — | 0.031 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.017 | — | — | 0.014 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.003 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.03 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.007 | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | 4.0 | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 2.8 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | 16 | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | 51 | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.3(23℃) | 7.2(23℃) | 7.2(23℃) | 7.3(27℃) | 7.0(27℃) | 6.8(22℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5未満 | 1.6 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
美濃新田集会所（武並配水池）

| | | | 基準値超過 | | 基準値の1/2超過 | | 基準値の1/5超過 | | 基準値の1/10超過 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 8:13 | 11:15 | 8:15 | 8:10 | 8:20 | 8:20 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 15 | 25 | 21 | 27 | 26 | 19 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 12.2 | 21.5 | 23.2 | 28.3 | 28.0 | 23.7 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | 0.16 | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | 0.08 | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.05未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | 0.0004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.07 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.012 | — | — | 0.019 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.014 | — | — | 0.023 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.008 | — | — | 0.008 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.005 | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.01 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.006 | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | 3.9 | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4.3 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | 14 | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | 44 | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.0(22℃) | 7.0(23℃) | 7.0(23℃) | 7.0(28℃) | 6.9(27℃) | 6.9(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
瑞浪市平山配水池（瑞浪市平山配水池）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 9:42 | 10:50 | 9:33 | 10:00 | 9:55 | 9:50 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 18 | 24 | 22 | 29 | 27 | 18 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 17.2 | 21.8 | 23.5 | 29.1 | 28.8 | 24.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | 0.17 | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | 0.08 | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.05未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | 0.0004未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.07 | — | — | 0.11 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.013 | — | — | 0.023 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.004 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.015 | — | — | 0.027 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.009 | — | — | 0.009 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.01 | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | 4.0 | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 3.9 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | 14 | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | 45 | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(22℃) | 7.0(24℃) | 7.1(23℃) | 7.0(28℃) | 7.0(27℃) | 7.0(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
小野川浄水場（小野川浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 9:00 | 10:03 | 8:55 | 9:00 | 9:13 | 9:10 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 14 | 23 | 21 | 27 | 25 | 18 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 14.3 | 18.5 | 20.5 | 25.0 | 24.2 | 19.7 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.43 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | 0.23 | — | — | 0.17 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.28 | — | — | 0.55 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.018 | — | — | 0.023 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.010 | — | — | 0.012 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.020 | — | — | 0.025 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.019 | — | — | 0.019 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 5.5 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 11 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 48 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.3(22℃) | 7.3(24℃) | 7.2(23℃) | 7.3(28℃) | 7.3(26℃) | 7.2(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
飯地町杉之沢(飯地浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 10:25 | 11:50 | 10:15 | 10:35 | 10:30 | 10:35 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 17 | 23 | 20 | 28 | 27 | 17 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 14.2 | 18.8 | 19.7 | 23.5 | 25.4 | 21.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | 0.16 | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.0004未満 | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | — | 0.39 | — | — | 0.50 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | — | 0.029 | — | — | 0.029 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.010 | — | — | 0.010 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.033 | — | — | 0.033 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.017 | — | — | 0.018 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.004 | — | — | 0.004 | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.007 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.01 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | 0.03 | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.021 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | 3.8 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | 8 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | 37 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(23℃) | 6.9(24℃) | 7.1(23℃) | 7.2(28℃) | 7.1(27℃) | 6.9(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
中野方町浜井場（中野方浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 10:50 | 13:25 | 11:00 | 11:32 | 10:53 | 11:30 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 19 | 24 | 21 | 29 | 27 | 18 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 19.6 | 25.2 | 25.4 | 31.5 | 32.5 | 25.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.005 | — | — | 0.003 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | 0.06 | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.0004未満 | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.15 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | — | 0.018 | — | — | 0.017 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.020 | — | — | 0.019 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.016 | — | — | 0.004 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.01未満 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.017 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | 2.0 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | 3 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | 24 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.5(23℃) | 6.3(24℃) | 6.2(23℃) | 6.1(28℃) | 6.1(27℃) | 6.2(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.0 | 0.6 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
笠置町毛呂窪(毛呂窪浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/27 | 2026/6/23 | 2026/7/31 | 2026/8/24 | 2026/9/29 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:15 | 13:53 | 11:25 | 13:23 | 11:23 | 11:52 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 晴 | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 20 | 24 | 23 | 31 | 28 | 19 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 18.3 | 22.8 | 24.4 | 29.5 | 29.4 | 23.8 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.06 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.08 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.027 | — | — | 0.036 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.029 | — | — | 0.040 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.030 | — | — | 0.028 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 3.1 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 4 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 29 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.9(23℃) | 6.9(24℃) | 6.9(23℃) | 6.8(28℃) | 6.9(27℃) | 6.8(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
岩村浄化センター給水栓（岩村浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 8:33 | 10:25 | 8:30 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 12 | 24 | 22 | 25 | 24 | 17 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 16.9 | 22.0 | 22.5 | 28.5 | 27.0 | 23.6 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.30 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.08 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.07 | — | — | 0.17 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.008 | — | — | 0.016 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.003 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.009 | — | — | 0.018 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.006 | — | — | 0.008 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.011 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 4.4 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 4.1 | 3.8 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 13 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 50 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.8(19℃) | 6.8(24℃) | 6.8(24℃) | 6.8(26℃) | 7.0(27℃) | 6.9(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
ふるさと富田会館給水栓（富田浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 8:50 | 10:40 | 8:45 | 8:33 | 8:55 | 8:50 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 26 | 23 | 26 | 25 | 17 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 14.5 | 18.5 | 20.2 | 24.7 | 24.0 | 20.7 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.33 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.08 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.07 | — | — | 0.20 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.024 | — | — | 0.019 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.013 | — | — | 0.010 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.026 | — | — | 0.021 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.020 | — | — | 0.017 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.006 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 3.4 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 10 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 43 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(18℃) | 7.2(23℃) | 6.9(24℃) | 7.0(26℃) | 7.1(26℃) | 6.9(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
山岡振興事務所内（兼平浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | 2026/9/25 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時間 | | 10:01 | 10:02 | 11:53 | 10:05 | 9:48 | 13:15 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 曇り | 晴 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 24 | 19 | 31 | 30 | 26 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 14.7 | 20.0 | 20.6 | 24.6 | 25.0 | 22.8 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | 0.34 | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | 0.06 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.0004未満 | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | — | 0.10 | — | — | 0.10 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | — | 0.015 | — | — | 0.011 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.008 | — | — | 0.005 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.017 | — | — | 0.013 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.013 | — | — | 0.010 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.008 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.01未満 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | 4.0 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | 8 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | 44 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.2(20℃) | 7.2(24℃) | 7.3(22℃) | 7.1(27℃) | 7.1(26℃) | 7.1(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
釜屋器庫前（下手向浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | 2026/9/25 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時間 | | 10:32 | 10:33 | 12:25 | 10:37 | 10:25 | 13:58 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 雨 | 晴 | 曇り | 晴 | 晴 | 曇り | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 25 | 19 | 32 | 30 | 25 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 14.4 | 18.3 | 19.9 | 23.9 | 25.0 | 22.9 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | 0.20 | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.0004未満 | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | — | 0.13 | — | — | 0.20 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | — | 0.030 | — | — | 0.029 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.032 | — | — | 0.032 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.028 | — | — | 0.021 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.002 | — | — | 0.003 | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.01 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.009 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | 3.7 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | 4 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | 37 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.7(20℃) | 6.7(23℃) | 6.8(22℃) | 6.5(26℃) | 6.7(25℃) | 6.7(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
久保原浄水場(久保原浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | 2026/9/25 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 9:48 | 9:45 | 11:15 | 9:50 | 9:35 | 12:00 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 雨 | 晴 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 12 | 24 | 19 | 29 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 13.5 | 17.3 | 18.4 | 23.5 | 23.0 | 21.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | 0.11 | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.0004未満 | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | — | 0.17 | — | — | 0.29 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | — | 0.026 | — | — | 0.022 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.011 | — | — | 0.004 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.031 | — | — | 0.026 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.022 | — | — | 0.015 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.005 | — | — | 0.004 | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | 0.02 | — | — | 0.02 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | 4.0 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | 11 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | 41 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.0(20℃) | 7.1(24℃) | 7.1(22℃) | 7.2(27℃) | 7.1(25℃) | 7.0(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
田代集落センター（笹平浄水場）

| | | | 基準値超過 | | 基準値の1/2超過 | | 基準値の1/5超過 | | 基準値の1/10超過 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | 2026/9/25 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:48 | 8:53 | 10:23 | 9:08 | 8:47 | 10:53 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 雨 | 晴 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 11 | 23 | 20 | 29 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 15.9 | 19.7 | 21.0 | 25.5 | 27.0 | 23.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.004未満 | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | 0.34 | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | 0.06 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.05未満 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | 0.0004未満 | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | — | 0.12 | — | — | 0.19 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | — | 0.025 | — | — | 0.022 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.012 | — | — | 0.007 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | — | 0.028 | — | — | 0.025 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.026 | — | — | 0.021 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.01 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | 0.006 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | 4.1 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | 7 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | 42 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | 0.02未満 | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.0(20℃) | 7.0(24℃) | 7.0(22℃) | 6.9(27℃) | 6.8(26℃) | 6.9(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
田代集落センター(笹平浄水場)_ゴルフ場農薬

| | | | 基準値超過 | | 基準値の1/2超過 | | 基準値の1/5超過 | | 基準値の1/10超過 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | — | 2026/5/29 | — | — | 2026/8/26 | 2026/9/25 | — | — | — | — | — | — |
| | 採取時間 | | — | 8:53 | — | — | 8:47 | 10:53 | — | — | — | — | — | — |
| | 天候[当日] | | — | 晴 | — | — | 晴 | 晴 | — | — | — | — | — | — |
| | 気温[℃] | | — | 23 | — | — | 28 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| | 水温[℃] | | — | 19.7 | — | — | 27.0 | 23.0 | — | — | — | — | — | — |
| | 残留塩素[mg/L] | | — | 0.5 | — | — | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
| イミノクタジン | mg/L | 0.006 | — | — | — | — | 0.00006未満 | — | — | — | — | — | — | — |
| ペンシクロン | mg/L | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — |
| メタラキシル | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — |
| クロチアニジン | mg/L | 0.2 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テブコナゾール | mg/L | 0.07 | — | 0.0007未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プロパモカルブ | mg/L | | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — |
| ペンチオピラド | mg/L | | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — |
| エトベンザニド | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ホセチル | mg/L | | — | — | — | — | 0.02未満 | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
明智振興事務所(石原田浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | 2026/9/25 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 10:48 | 11:20 | 14:10 | 11:40 | 11:20 | 9:20 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 27 | 20 | 33 | 33 | 23 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 18.3 | 23.5 | 23.3 | 30.7 | 26.0 | 23.7 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.12 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.009 | — | — | 0.007 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.003 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.011 | — | — | 0.009 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.007 | — | — | 0.006 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.9(20℃) | 6.9(24℃) | 7.0(22℃) | 6.8(27℃) | 7.0(27℃) | 6.9(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
矢請浄水場(吉良見浄水場)

| | | | 基準値超過 | | 基準値の1/2超過 | | 基準値の1/5超過 | | 基準値の1/10超過 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | 2026/9/25 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:10 | 11:05 | 14:00 | 11:25 | 10:58 | 8:40 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 25 | 20 | 32 | 30 | 21 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 14.9 | 18.5 | 20.8 | 24.5 | 25.1 | 22.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06 | — | — | 0.11 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.010 | — | — | 0.015 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.008 | — | — | 0.007 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.011 | — | — | 0.017 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.012 | — | — | 0.014 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(20℃) | 7.1(23℃) | 7.0(22℃) | 7.0(27℃) | 6.9(27℃) | 6.9(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
下田良子ポンプ場（矢請浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | 2026/9/25 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:00 | 11:35 | 14:22 | 12:30 | 11:42 | 8:53 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 12 | 26 | 20 | 34 | 32 | 22 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 16.3 | 19.5 | 21.2 | 26.1 | 27.2 | 23.9 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06 | — | — | 0.16 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.027 | — | — | 0.036 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.029 | — | — | 0.039 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.027 | — | — | 0.023 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(20℃) | 7.1(23℃) | 7.2(22℃) | 7.2(27℃) | 7.1(27℃) | 7.1(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
下田良子ポンプ場（矢請浄水場）_ゴルフ場農薬

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | — | 2026/5/29 | — | 2026/7/24 | — | 2026/9/25 | — | — | — | — | — | — |
| | 採取時間 | | — | 11:35 | — | 12:30 | — | 8:53 | — | — | — | — | — | — |
| | 天候（当日） | | — | 晴 | — | 晴 | — | 晴 | — | — | — | — | — | — |
| | 気温 [℃] | | — | 26 | — | 34 | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| | 水温 [℃] | | — | 19.5 | — | 26.1 | — | 23.9 | — | — | — | — | — | — |
| | 残留塩素[mg/L] | | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
| イミノクタジン | mg/L | 0.006 | — | — | — | 0.00006未満 | — | 0.00006未満 | — | — | — | — | — | — |
| メタラキシル | mg/L | 0.2 | — | — | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ペルメトリン | mg/L | 0.1 | — | — | — | 0.001未満 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — |
| シアゾファミド | mg/L | | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| イミダクロプリド | mg/L | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — |
| プロパモカルブ | mg/L | | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — |
| ペンチオピラド | mg/L | | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| エトベンザニド | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フルジオキソニル | mg/L | | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フラザスルフロン | mg/L | | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
野志加圧ポンプ場（静波浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | 2026/8/28 | 2026/9/28 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 9:03 | 9:05 | 8:20 | 8:00 | 8:25 | 8:30 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇り | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 18 | 20 | 21 | 26 | 23 | 21 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 17.0 | 19.5 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 24.3 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.07 | — | — | 0.18 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.016 | — | — | 0.024 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.005 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.018 | — | — | 0.027 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.016 | — | — | 0.019 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.3(22℃) | 7.2(23℃) | 7.2(23℃) | 7.2(26℃) | 7.3(26℃) | 7.1(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.4 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
才坂ポンプ場(横通浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | 2026/8/28 | 2026/9/28 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:27 | 11:38 | 11:25 | 11:18 | 11:55 | 11:30 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 晴 | 晴 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 21 | 26 | 22 | 27 | 26 | 24 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 17.0 | 23.0 | 21.8 | 25.0 | 29.0 | 25.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.34 | — | — | 0.34 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.015 | — | — | 0.013 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.009 | — | — | 0.006 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.016 | — | — | 0.016 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.016 | — | — | 0.008 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.001 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.9(22℃) | 6.8(23℃) | 6.8(23℃) | 6.8(26℃) | 6.8(26℃) | 6.8(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
神社（柏尾浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | 2026/8/28 | 2026/9/28 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:43 | 11:58 | 11:45 | 12:05 | 12:12 | 12:02 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇り | 曇り | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 18 | 23 | 21 | 30 | 25 | 24 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 16.0 | 16.5 | 19.0 | 22.5 | 23.1 | 21.8 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.10 | — | — | 0.15 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.019 | — | — | 0.023 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.012 | — | — | 0.012 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.021 | — | — | 0.027 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.022 | — | — | 0.018 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(22℃) | 7.0(22℃) | 7.0(23℃) | 7.0(25℃) | 6.8(25℃) | 6.8(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作病院 若鮎寮(上矢作浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 10:18 | 13:20 | 11:15 | 9:50 | 10:30 | 11:28 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 雨 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 14 | 26 | 25 | 27 | 28 | 21 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 17.3 | 23.0 | 22.5 | 29.3 | 28.0 | 23.2 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.20 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.08 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.09 | — | — | 0.22 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.003 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.003 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.006 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 4.0 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 11 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 45 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.7(19℃) | 6.7(23℃) | 6.6(24℃) | 6.7(26℃) | 6.6(27℃) | 6.7(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
町民体育館（島浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:58 | 14:45 | 13:55 | 11:18 | 12:10 | 9:50 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 雨 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 14 | 25 | 28 | 31 | 31 | 20 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 16.2 | 22.8 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 22.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.35 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.13 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.015 | — | — | 0.010 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.006 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.017 | — | — | 0.012 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.009 | — | — | 0.006 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.009 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 4.6 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 17 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 57 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.4(19℃) | 7.4(23℃) | 7.4(24℃) | 7.4(26℃) | 7.5(27℃) | 7.3(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作町漆原（漆原浄水場）

| | | | 基準値超過 | | 基準値の1/2超過 | | 基準値の1/5超過 | | 基準値の1/10超過 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:10 | 14:00 | 12:15 | 10:38 | 11:20 | 10:21 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 雨 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 23 | 25 | 29 | 30 | 20 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 15.5 | 19.4 | 20.8 | 25.7 | 26.2 | 23.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.12 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.06 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.07 | — | — | 0.21 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.018 | — | — | 0.025 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.011 | — | — | 0.007 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.019 | — | — | 0.027 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.020 | — | — | 0.019 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.013 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 5.0 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 9 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 52 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.3(19℃) | 7.3(22℃) | 7.2(23℃) | 7.2(26℃) | 7.1(26℃) | 7.1(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
木の実浄水場（木の実浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時間 | | 9:20 | 11:10 | 9:35 | 8:58 | 9:28 | 13:45 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 12.8 | 17.3 | 18.4 | 23.2 | 22.2 | 18.5 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.26 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.10 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.12 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.018 | — | — | 0.028 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.013 | — | — | 0.015 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.018 | — | — | 0.030 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.021 | — | — | 0.025 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 4.0 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 12 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 50 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.3(19℃) | 7.3(23℃) | 7.2(23℃) | 7.2(26℃) | 7.3(26℃) | 7.2(23℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作保育園（下原田浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:45 | 14:28 | 13:43 | 11:06 | 11:50 | 10:56 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 雨 | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 13 | 25 | 27 | 31 | 31 | 22 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 17.0 | 23.2 | 21.0 | 27.5 | 25.1 | 24.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.20 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.06 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06 | — | — | 0.13 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.016 | — | — | 0.018 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.009 | — | — | 0.007 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.018 | — | — | 0.020 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.015 | — | — | 0.013 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.03 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 4.8 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 10 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 51 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.3(19℃) | 7.3(23℃) | 7.0(23℃) | 7.2(27℃) | 7.3(26℃) | 7.1(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.4 | 0.1未満 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
宇連集会場(宇連浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/30 | 2026/5/28 | 2026/6/29 | 2026/7/30 | 2026/8/31 | 2026/9/30 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 10:00 | 12:00 | 10:52 | 9:35 | 10:08 | 11:53 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 曇り | 曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 12 | 23 | 22 | 26 | 25 | 22 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 14.0 | 17.3 | 19.3 | 23.6 | 25.4 | 23.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | 0.28 | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | 0.06 | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.05未満 | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | 0.0004未満 | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | — | 0.004 | — | — | 0.005 | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | — | 0.004 | — | — | 0.006 | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | — | 0.004 | — | — | 0.004 | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | 0.007 | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | 3.7 | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | 14 | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | 51 | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 6.8(19℃) | 6.6(22℃) | 6.6(23℃) | 6.6(26℃) | 6.6(26℃) | 6.6(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
体験道場（岩倉浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | 2026/8/28 | 2026/9/28 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 10:44 | 10:55 | 10:00 | 9:50 | 9:44 | 10:05 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇り | 曇り | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 19 | 23 | 22 | 28 | 25 | 22 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 16.3 | 18.5 | 21.5 | 24.6 | 27.0 | 24.0 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.06未満 | — | — | 0.07 | — | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.026 | — | — | 0.028 | — | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.028 | — | — | 0.031 | — | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.022 | — | — | 0.021 | — | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | — | — | 0.003 | — | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.6(23℃) | 7.3(23℃) | 7.3(23℃) | 7.1(25℃) | 7.2(26℃) | 7.0(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
体験道場（岩倉浄水場）_ゴルフ場農薬

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | — | 2026/5/25 | — | 2026/7/28 | — | 2026/9/28 | — | — | — | — | — | — |
| | 採取時間 | | — | 10:55 | — | 9:50 | — | 10:05 | — | — | — | — | — | — |
| | 天候（当日） | | — | 晴 | — | 晴 | — | 曇り | — | — | — | — | — | — |
| | 気温 [℃] | | — | 23 | — | 28 | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| | 水温 [℃] | | — | 18.5 | — | 24.6 | — | 24.0 | — | — | — | — | — | — |
| | 残留塩素[mg/L] | | — | 0.5 | — | 0.4 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
| アシュラム | mg/L | 0.9 | — | 0.009未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロタロニル(TPN) | mg/L | 0.05 | — | — | — | 0.0005未満 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.02 | — | — | — | 0.0002未満 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — |
| チオファネートメチル | mg/L | 0.3 | — | 0.003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ペンシクロン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ボスカリド | mg/L | 0.1 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジカンバ(MDBA) | mg/L | | — | 0.008未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チアメトキサム | mg/L | 0.05 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テブコナゾール | mg/L | 0.07 | — | 0.0007未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プロパモカルブ | mg/L | | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — |
| ペンチオピラド | mg/L | | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| エトベンザニド | mg/L | 0.1 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ピリベンカルブ | mg/L | | — | 0.0005未満 | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — |
| トリフロキシストロビン | mg/L | | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヘキサコナゾール | mg/L | | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — |
| トルクロホスメチル | mg/L | | — | — | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アゾキシストロビン | mg/L | | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — |
| ホセチル | mg/L | | — | — | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
旧串原振興事務所(閑羅瀬浄水場)

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | 2026/8/28 | 2026/9/28 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:09 | 11:20 | 10:37 | 10:24 | 10:33 | 10:40 | | | | | | |
| | 天候(当日) | | 晴 | 晴 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 19 | 23 | 22 | 28 | 25 | 23 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 17.5 | 21.5 | 24.5 | 26.5 | 30.7 | 26.8 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.21 | — | — | 0.21 | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.07 | — | — | 0.09 | — | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.006 | — | — | 0.008 | — | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.007 | — | — | 0.008 | — | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.008 | — | — | 0.011 | — | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.011 | — | — | 0.008 | — | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | — | — | 0.003 | — | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.1(23℃) | 6.9(23℃) | 6.9(23℃) | 7.1(26℃) | 6.9(26℃) | 6.8(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
柿畑公会堂（戸中浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | 2026/8/28 | 2026/9/28 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 11:01 | 10:17 | 10:50 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 晴 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 19 | 23 | 22 | 26 | 26 | 22 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 18.0 | 21.0 | 23.8 | 29.0 | 30.5 | 25.5 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.003 | — | — | 0.004 | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.09 | — | — | 0.13 | — | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.016 | — | — | 0.028 | — | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.010 | — | — | 0.013 | — | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.018 | — | — | 0.031 | — | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.020 | — | — | 0.026 | — | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | — | — | 0.003 | — | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.2(22℃) | 7.0(23℃) | 7.0(23℃) | 6.8(26℃) | 6.9(26℃) | 6.9(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |

# 2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]
中沢集会場（中沢浄水場）

基準値超過　基準値の1/2超過　基準値の1/5超過　基準値の1/10超過

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | 2026/4/28 | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 2026/7/28 | 2026/8/28 | 2026/9/28 | | | | | | |
| | 採取時間 | | 9:33 | 9:40 | 9:00 | 8:48 | 9:00 | 9:18 | | | | | | |
| | 天候（当日） | | 晴 | 晴 | 雨 | 曇り | 曇り | 雨 | | | | | | |
| | 気温 [℃] | | 17 | 22 | 21 | 27 | 23 | 23 | | | | | | |
| | 水温 [℃] | | 15.3 | 18.5 | 20.5 | 24.2 | 25.4 | 22.5 | | | | | | |
| | 残留塩素[mg/L] | | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 基準 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | | | | | | |
| 一般細菌 | CFU/ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.007 | — | — | 0.010 | — | — | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.005 | — | — | 0.006 | — | — | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.007 | — | — | 0.012 | — | — | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.009 | — | — | 0.012 | — | — | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.001未満 | — | — | 0.002 | — | — | | | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | | | | | | |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | 300以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8-8.6 | 7.2(22℃) | 7.1(23℃) | 7.1(23℃) | 7.1(25℃) | 7.0(25℃) | 6.9(24℃) | | | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | |