

恵那市小中学校の耐震診断実施結果について

- :新耐震基準の建築物(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物)。
 ◇診断対象となる棟 :新耐震基準以前の非木造の2階建て以上または非木造の延べ面積200㎡超の建築物。
 (ただし、200㎡以下の建築物であっても、200㎡超の建築物と同棟で耐震診断を実施することが望ましいものについて含む。)
 ◇面積 :文部科学省による施設台帳上の面積を表示。
 ◇Is値 :建築物の耐震性を表す指標で、各方向、各階ごとに算出した数値(構造耐震指標)。
 ◇耐震補強工事の要、不要の判定 :Is値が0.7未満は耐震補強工事が必要。
 (文部科学省基準:公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震対策関係法令の運用細目:S55.7.23文管助第217号)
 ◇建築構造 R・・・鉄筋コンクリート造 S・・・鉄骨その他造 W・・・木造

*耐震診断は、診断基準、診断ソフトが年々更新されており、補強計画、補強設計の際に再度耐震診断を実施します。

◎小中学校及び幼稚園の耐震化率

①小学校

小学校棟数計 41棟(校舎28、屋体13)
 内、耐震補強工事の必要な棟数 0棟
 (耐震化率) 100.00% (平成31年4月1日)

②中学校

中学校棟数計 36棟(校舎28、屋体8)
 内、耐震補強工事の必要な棟数 0棟
 (耐震化率) 100.00% (平成31年4月1日)

小中学校計

棟数合計 77棟(校舎56、屋体21)
 内、耐震補強工事の必要な棟数 0棟
 (耐震化率) 100.00% (平成31年4月1日)

①小学校

平成31年4月1日現在

学校名	棟番号	施設名	建築年月	面積(㎡)	階数	建築構造	耐震診断実施年度	最小のIs値	耐震補強工事	
									要	不要
中野方小学校	1	管理・普通・特別教室棟	S53.12	2,032	3	R	H22.3	0.76		○
	10	管理・特別教室棟	S57.2	132	2	S	-	-		○
	4	屋内運動場	S56.2	778	1	S	H16.2	0.75		○
小計	3			2,942					0	3
飯地小学校	11	管理・普通・特別教室棟	H1.3	1,303	3	R	-	-		○
	16	管理・普通・特別教室棟	H1.3	682	2	R	-	-		○
	13	屋内運動場	H1.12	828	1	S	-	-		○
小計	3			2,813					0	3
恵那北小学校	10	校舎棟	H17.3	3,062	3	R	-	-		○
	11	屋内運動場	H17.3	853	1	S	-	-		○
小計	2			3,915					0	2

学校名	棟番号	施設名	建築年月	面積(m ²)	階数	建築構造	耐震診断実施年度	最小のIs値	耐震補強工事	
									要	不要
長島小学校	2	管理・普通・特別教室棟	S45.3	2,445	3	R	H15.1	0.85		○
	3	普通・特別教室棟	S45.12	1,937	3	R	H15.1	0.92		○
	11	屋内運動場	S55.2	1,064	1	S	H16.2	0.73		○
小計	3			5,446					0	3
大井小学校	19	普通教室棟	H9.12	2,368	3	R	-	-		○
	20	多目的・特別教室棟	H9.12	896	3	R	-	-		○
	21	特別教室棟	H9.12	1,617	3	R	-	-		○
	22	屋内運動場	H22.3	920	1	W	-	-		○
小計	4			5,801					0	4
東野小学校	1	管理・普通・特別教室棟	S52.2	1,866	3	R	H21.3	0.74		○
	5	屋内運動場	S57.3	972	1	S	-	-		○
小計	2			2,838					0	2
武並小学校	1	管理・普通・特別教室棟	S44.3	2,263	3	R	H21.3	0.75		○
	7	屋内運動場	H30.3	894	1	W	-	-		○
小計	2			3,157					0	2
大井第二小学校	1	普通教室棟	S56.3	1,653	3	R	H18.1	0.83		○
	2	管理・特別教室棟	S56.3	1,787	2	R	H18.1	0.86		○
	3	渡り廊下棟	S56.8	90	2	R	H16.9	2.12		○
	10	普通教室棟	S56.3	1,464	3	R	H18.1	0.71		○
	8	屋内運動場	S56.3	992	1	S	H16.9	1.01		○
小計	5			5,986					0	5
三郷小学校	1	管理・普通・特別教室棟	S58.3	2,091	3	R	-	-		○
	3	屋内運動場	S59.3	778	1	S	-	-		○
小計	2			2,869					0	2
岩邑小学校	5	普通教室棟	H6.9	1,740	2	R	-	-		○
	6	管理・特別教室棟	H6.9	1,383	2	R	-	-		○
	7	特別教室棟	H6.9	1,014	2	R	-	-		○
	11	ランチルーム	H9.3	388	1	R	-	-		○
	10	屋内運動場	H9.3	1,115	1	R	-	-		○
小計	5			5,640					0	5
山岡小学校	10	校舎棟	H23.1	1,927	2	W	-	-		○
	11	校舎棟	H23.1	280	2	R	-	-		○
	12	校舎棟	H23.1	1,472	2	W	-	-		○
	13	屋内運動場	H22.3	896	1	W	-	-		○
小計	4			4,575					0	4
明智小学校	1	管理・普通・特別教室棟	S51.12	3,989	3	R	H21.3	0.80		○
	8	図書館棟	S52.12	355	2	R	H16.7	0.82		○
	18	屋内運動場	H19.2	973	1	S	-	-		○
小計	3			5,317					0	3
串原小学校	1	管理・普通・特別教室棟	S47.2	1,173	3	R	H18.3	0.78		○
	4	屋内運動場	S47.7	330	1	S	中学校数値に算入			
小計	1			1,503					0	1
上矢作小学校	1	管理・普通・特別教室棟	H7.3	2,801	2	R	-	-		○
	3	屋内運動場	H7.3	834	2	R	-	-		○
小計	2			3,635					0	2

②中 学 校

平成31年4月1日現在

学校名	棟番号	施設名	建築年月	面積(m ²)	階数	建築構造	耐震診断実施年度	最小のIs値	耐震補強工事	
									要	不要
恵那北中学校	1	管理・普通・特別教室棟	H9.3	3,132	2	R	-	-		○
	2	ランチルーム	H9.3	346	1	R	-	-		○
	3	屋内運動場	H10.2	1,351	1	R	-	-		○
小計	3			4,829					0	3
恵那東中学校	12	特別教室棟	S55.3	2,089	3	R	H9.3	1.47		○
	13	技術教室棟	S55.3	367	1	S	H19.1	0.90		○
	18	普通教室棟	S61.8	1,188	3	R	-	-		○
	19	管理棟	S61.8	1,708	3	R	-	-		○
	23	普通教室棟	S61.8	1,991	3	R	-	-		○
	24	昇降口棟	S61.8	242	2	R	-	-		○
	25	渡り廊下棟	S61.8	84	2	R	-	-		○
21	屋内運動場	H2.3	2,082	2	R	-	-		○	
小計	8			9,751					0	8
恵那西中学校	1	普通教室棟	S52.7	585	2	R	H11.2	1.37		○
	2	普通教室棟	S53.12	643	2	R	H11.2	1.21		○
	3	管理棟	S53.12	1,210	2	R	H11.2	0.96		○
	4	ホール棟	S53.12	1,121	2	R	H11.2	0.89		○
	5	渡り廊下棟	S53.12	63	2	R	H11.2	1.17		○
	6	普通教室棟	S53.12	494	2	R	H11.2	1.37		○
	7	特別教室棟	S53.12	1,709	3	R	H9.3	1.09		○
	8	技術教室棟	S53.12	317	1	S	H11.2	1.42		○
	12	屋内運動場	S55.2	1,230	1	S	H16.2	0.94		○
小計	9			7,372					0	9
岩邑中学校	19	特別教室棟	S58.12	1,521	3	R	-	-		○
	20	管理・普通教室棟	S58.12	1,820	3	R	-	-		○
	23	屋内運動場	S60.2	1,786	2	R	-	-		○
小計	3			5,127					0	3
山岡中学校	22	管理・普通・特別教室棟	H7.3	2,713	2	R	-	-		○
	26	特別教室棟	H7.3	703	2	R	-	-		○
	27	ランチルーム	H7.3	292	2	R	-	-		○
	23	屋内運動場	H8.2	1,651	2	R	-	-		○
小計	4			5,359					0	4
串原中学校	1	管理・普通・特別教室棟	S47.2	1,418	3	R	H18.3	0.76		○
	2	屋内運動場	S47.7	410	1	S	H18.3	0.79		○
小計	2			1,828					0	2
明智中学校	2	管理・普通・特別教室棟	S48.3	2,531	3	R	H21.3	0.78		○
	11	特別教室棟	S57.11	270	1	S	-	-		○
	12	特別教室棟	S58.3	1,166	3	R	-	-		○
	14	屋内運動場	H1.3	2,227	2	R	-	-		○
小計	4			6,194					0	4
上矢作中学校	1	普通教室棟	H1.3	1,675	2	R	-	-		○
	2	特別教室棟	H1.3	723	2	R	-	-		○
	3	屋内運動場	H1.3	1,100	1	R	-	-		○
小計	3			3,498					0	3